



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

报告编号: V-14201-DC2302242

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY23-13□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 倒顺开关

型 号: HY23-13□

商 标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 送样

收样日期: 2023.06.21

完成日期: 2023.06.28

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号

生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电
器工业园区长江路 2 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HY23-13□;

额定冲击耐受电压 U_{imp} : 4kV;

额定绝缘电压(U_i): 450V;

约定发热电流(I_{th}): 30A;

额定短时耐受电流(I_{cw}): 600A/1s;

额定短路接通能力(I_{cm}) (峰值): 800A;

使用类别:

AC-22A : U_e/I_e : AC380V/30A;

AC-3: U_e/I_e : AC380V/8A;

极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(带防护外壳)

签发人: 徐亮

签名: 

签发日期: 2023.07.12

备注:

该申请为变更申请, 具体变更情况详见附页:

试验项目汇总表

[illegible]