

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010305561230

发证日期: 2021 年 07 月 28 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	自动转换开关 NH42-16、20、25、32、40、63、80、100、125/3SZ、4SZ ; Uimp:8kV(主体) , 2.5kV(控制器) ; Ui:800V(主体) , 400V(控制器) ; Ith : 125A ; Ue:AC400V ; Ie:16A , 20A , 25A , 32A , 40A , 63A , 80A , 100A , 125A ; 使用类别 : AC-33B(Ie:16A,20A,25A,32A,40A,63A)、AC-33iB(Ie:80A、100A、125A) ; Icw:5kA/30ms(16A~100A) ; Icm(峰值):6kA(16A~100A)、Icw:10kA/30ms(125A) , Icm(峰值):10kA(125A) ; 电器级别:PC 级 ; 转换方式:ATSE ; 3P、4P;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2012010305561230

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心