



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1135518

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM3D-400、NM3D-630

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



安全型式试验报告	
样品名称：塑料外壳式断路器 型号规格：NM3D-400、NM3D-630 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2023-11-23 完成日期：2023-11-23	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
试验依据标准： GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》	
试验结论：依据 GB/T14048.2—2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见产品型号附页	
主检：林纪堂 日期：2023-11-27	 浙江省检验检测科学技术研究院 2023 年 11 月 27 日
审核：倪一彬 日期：2023-11-27	
签发：王建林 日期：2023-11-27	
备 注	1. 变更情况：见附表 1 2. 出具原 CQC 认可试验报告的检测单位及报告编号： 天津天传电控设备检测有限公司(国家电控配电设备质量检验检测中心)06301-23 自认检 163-1093665； 原 CQC 证书编号：CQC23107402524； 3. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 4. 试品编号：NM3D-630S/3 630A 3P Ue=690V：#1

产品型号附页

NM3D-400、NM3D-630;

Ue:AC380V/AC400V、AC660V/AC690V; Ui:1000V; Uimp:12kV;

热磁式、电磁式、电子式:

In: 250A、315A、400A (NM3D-400) ;

In: 250A、315A、400A、500A、630A (NM3D-630) ;

过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式、电子式

额定短路分断能力

C 型:(AC380V/AC400V)/(AC660V/AC690V);

Ics=25kA/15kA, Icu=35kA/20kA

S 型:(AC380V/AC400V)/(AC660V/AC690V);

Ics=35kA/15kA, Icu=50kA/20kA

Q 型:(AC380V/AC400V)/(AC660V/AC690V);

Ics=65kA/15kA, Icu=80kA/20kA

额定短时耐受电流 Icw(kA/s):

Icw:10kA/1s;

选择性类别:B 类; 极数: 3P; 适用于隔离;适用频率: 50Hz/60Hz;

脱扣级别: 5、10A、10、20、30;

配用的辅助触头:

1NO+1NC ; 2NO+2NC;

Ui:500V;Ith:5A; Uimp:4kV;

AC-15,Ue/Ie:AC380/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

试验项目汇总表

[illegible]