

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413382

发证日期: 2023年11月30日

有效期至: 2033年11月29日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NXMNLE-250S、F、H;NXMNHLE-250S、F、H;NXMNPLe-250S、F、H;NXMNFLE-250S、F、H;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107413382

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NXMNLE-250S、F、H；NXMNHLE-250S、F、H；

NXMNPLE-250S、F、H；NXMNFLE-250S、F、H；

Uimp:8kV;Ui:800V

Ue:AC220V/AC230V/AC240V，AC200V，AC380V/AC400V/AC415V；

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；

In:100A,110A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,240A,250A；

S 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)

Ics=30kA/18kA,Icu=50kA/36kA；

F 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=50kA/25kA,Icu=50kA/25kA；

H 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)；

Ics=50kA/25kA,Icu=75kA/50kA；

额定剩余动作电流 ($I_{\Delta n}$)：

四档可调/单档/非延时型：(30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA

四档可调/单档/延时型：(50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA

额定剩余动作类型：AC 型，A 型；

漏电脱扣器的类型：电子式；

剩余接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$)：

S 型：13kA(AC220V/AC230V/AC240V)，9kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);

F 型：13kA(AC220V/AC230V/AC240V)，7kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);

H 型：19kA(AC220V/AC230V/AC240V)，13kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；

脱扣级别：10，20；

极数:1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 S 型),2P (仅 S 型),3P,3P+N (3 个保护极,N 极不可开闭),4P；

具有隔离功能，(1P+N、3P+N 除外)；

配用的辅助触头：(CQC22107346397)

1NO+1NC；2NO+2NC

Ui：500V；Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie：AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13,Ue/Ie：DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107413382

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

剩余电流动作断路器的型号及其含义如下：

NXMN □ LE - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) ——产品代号
- (2) ——行业特征代号（常规无此代号P、H、F）
- (3) ——具有剩余电流保护
- (4) ——壳架等级电流
- (5) ——短路分断能力级别代号（见注）

注：

短路分断能力级别代号:标准型（代号S）,适用型（代号F）较高级型（代号H）；



中国质量认证中心