



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667310

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

电控隔离开关熔断器组

HH15D-800、HH15D-1000、HH15D-1250 Ue: AC415V/AC690V; Ie: 800A、1000A、1250A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 800A、1000A、1250A; 额定限制短路电流: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667310

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)}$ $\frac{15}{(2)}$ $\frac{D}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{3}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关熔断器组
- (2) 设计代号
- (3) D: 表示电控式 (注: 并具有手动操作功能)
- (4) 额定工作电流 (A): 800、1000、1250
- (5) 极数: 3 表示 3 极
- (6) 无表示普通型; 带 “T” 表示具有远程控制功能 (RS485 通讯接口), K 表示电压实时监控

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司