



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668839

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NBPLe-63HRG Ue: AC220V/230V/240V; In: 25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时  
脱扣类型: B, C, D 型; Ics=7500A,Icn=10000A IΔ n:  
0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型, 电子式; IΔ m: 2000A; 2P(适用于隔离);

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 01 日 有效期至: 2029 年 07 月 31 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

