



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668842

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

DZ47LE-63, DZ47LE-63N; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A(C型时仅有1P+N, 2P, 3P有63A, D型无63A); C, D型特性;  $I_{\Delta n}$ : 0.03A, 0.05A(仅1P+N, 2P, 6-60A), 0.1A, 0.3A/AC型;  $I_{\Delta m}$ : 630A;  $I_{cs}=I_{cn}$ : 6kA(C6-C40),  $I_{cs}=I_{cn}$ : 4.5kA(C50-C63, D6-D60); 极数: 1P+N(一个保护极, N极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P; 1P+N, 3P+N不适用于隔离用; 2P, 3P, 4P适用于隔离用。

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

