

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010309829798

发证日期: 2023 年 03 月 06 日

有效期至: 2031 年 09 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
NXR-25、NXRF-25;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010309829798


第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXR-25,NXRF-25
Ui: 690V;
Uimp: 6kV;
Ue: AC690V;
Ie: 0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A,1-1.6A,1.25-2A,1.6-2.5A,2.5-4A,
4-6A,5.5-8A,7-10A,9-13A,12-18A,17-25A;
脱扣级别: 10A;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP20 (正前侧);
配用辅助触头: (本体)
1NO1NC;
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

型号解释:



中国质量认证中心