

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980308000151

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压熔断器（刀型触头熔断器）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 13539.2-2015
生产企业名称：浙江正泰机床电气制造有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-01-06
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000151

产品系列、型号、规格:

RT36-1(N T1),RT36-1T(N T1),RT36-1F(N T1),RT36-1H(N T1),RT36-1P(N T1); U_n:AC 500V,AC 660/690V,DC 440V;
In 80A,100A,125A,160A,200A,224A,250A;额定分断能力:120kA/AC 500V,50kA/AC 660/690V,100kA/DC 440V;分断范围和使用类别:gg;熔断器支持件:RT36-1(N T1),RT36-1T(N T1),RT36-1F(N T1),RT36-1H(N T1),RT36-1P(N T1),RT36N-1;
; U_n:AC 500V,AC 660/690V,AC 1000V(RT36-1,RT36-1T,RT36-1F,RT36-1H,RT36-1P),DC 440V;In 250A;极数:1P

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-01-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。