



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2018CCC0304-2994074
(任务编号)

产品名称: 信号灯

型 号: ND1-22

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 信号灯</p> <p>型 号: ND1-22</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-03-22</p> <p>完成日期: 2019-03-26</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智 能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>ND1-22</p> <p>Ui: 400V, Uimp: 2.5kV;</p> <p>Ue: AC/DC48V,110V,220V, AC110V,220V,380V,</p> <p>安装孔径: Φ22mm,</p> <p>外壳防护等级: IP40.</p>	
<p>主检: 王 炜 签字:  日期: 2019-04-03</p>	
<p>审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-04-03</p>	
<p>签发: 许建林 签字:  日期: 2019-04-03</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.变更情况: 见附件 1; 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2238-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2010010304449114; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 	

