



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2024CCC0305-4530737
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG10D-1H, KG10D-1Z

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时控开关 型号: KG10D-1H, KG10D-1Z 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-08-12 完成日期: 2024-08-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: KG10D-1H,KG10D-1Z; Ui:240V, Uimp:2.5kV; Ith:10A; Ue/Ie:AC220V/3A,AC230V/3A,AC240V/3A; 使用类别:AC-15; 外壳防护等级:IP20.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2024-08-28	 (检测机构名称、盖章) 2024 年 08 月 28 日
审核: 任 翔 签字:  日期: 2024-08-28	
签发: 陈 源 签字:  日期: 2024-08-28	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 03601-A-18B2173-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: 2024010305670547; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]