

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000542

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 切换电容器接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000542

产品系列、型号、规格:

CJ19-32** (**=辅助触头种类和数量); Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:32A; Ue:AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V; AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/23A, 380V/400V/23A, 660V/690V/23A; Qe:220V/230V/10kvar, 380V/400V/20kvar, 660V/690V/26kvar; Us:AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 3P; IP10; 配用辅助触头: (本体) Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A, DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A; 2NO, 2NC, 1NO1NC

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。