

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC22107362000

发证日期：2022年10月08日

有效期至：2032年10月07日

委托人名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称 及生产地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、 规格、型号	直流接触器 NCZ2-50P ; Uimp : 2.5kV ; Ui : 1000V ; Ith : 50A ; Ue : DC450V ; Ie : 50A ; 使用类别 : DC-1 ; Us : DC12V、DC24V、DC48V ; 极数 : 1P;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC22107362000

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

N CZ 2 - □ □ / □ / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)企业代号

(2)直流接触器

(3)设计序号

(4)额定电流： 50: 50A

(5)触点回路极性： P: 有极性

(6)触点形式： D: 主触头常开(螺钉型)

(7)线圈额定电压： DC12V; DC24V; DC48V

(8)线圈引出线长度： 用 L 加数值代替 如: L39 代表 39cm.....

(9) 控制电路和辅助电路引出线类型： 缺省： 不带接线端子， M: 接线端子

(10)安装方式： 缺省： 平置安装



中国质量认证中心