



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: V2022CQC107502-937189  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NCK5-25/1, NCK5-32/1, NCK5-40/1,  
NCK5-25/1G、NCK5-32/1G、NCK5-40/1G,  
NCK5-25/2, NCK5-32/2, NCK5-40/2

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: NCK5-25/1G、 NCK5-32/1G、NCK5-40/1G 商 标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-05-12 完成日期: 2022-06-02	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCK5-25/1, NCK5-32/1, NCK5-40/1, NCK5-25/1G, NCK5-32/1G, NCK5-40/1G, NCK5-25/2, NCK5-32/2, NCK5-40/2; AC-8a; Ui: 690V; Ith: 32A/40A/50A(NCK5-25/NCK5-32/NCK5-40); Ue/le: AC230(220)/25A(NCK5-25/1、NCK5-25/1G), AC230(220)/32A(NCK5-32/1、NCK5-32/1G), AC230(220)/40A(NCK5-40/1、NCK5-40/1G), AC230(220)/400(380)V/25A(NCK5-25/2), AC230(220)/400(380)V/32A(NCK5-32/2), AC230(220)/400(380)V/40A(NCK5-40/2), Us: AC 24V,36V,48V,110V,120V,220V,230V,240V 50/60Hz; 极数 1P, 2P	
主检: 许家峰 日期: 2022-06-02	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 7 月 5 日 检验检测专用章 (2)
审核: 张明斌 日期: 2022-07-01	
签发: 王明 日期: 2022-07-05	

## 试验项目汇总表

[illegible]