



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1139018

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N,
NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N,
NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<div>样品名称：交流接触器 型 号： NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N, NXCF-25/N,NXC-32,NXCF-32, NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38, NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N 商 标：正泰/CHINT 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-12-07 完成日期：2023-12-15</div>	<div>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号</div>															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1																
主检：  日期：2023.12.20	<div></div>															
审核：  日期：2023.12.20																
签发：  日期：2023.12.20																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2015010304824985</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1038109</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2015010304824985		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1038109		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2015010304824985															
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1038109															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N,NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N,
NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N:

Ith:40A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/40A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/25A,AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/25A,AC380V/400V/25A,AC660V/690V/18A;

NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N:

Ith:50A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;

NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N:

Ith:50A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/38A,AC380V/400V/38A,AC660V/690V/22A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/38A,AC380V/400V/32A,AC660V/690V/22A;

使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;

Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC208V,AC220V,AC230V,
AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC525V,AC600V,
AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧);

配用的辅助触头:(本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

检验项目汇总表

[illegible]