

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107413432

发证日期: 2023 年 11 月 30 日

有效期至: 2033 年 11 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司  
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
NXMN-250C、E、S、F、H、R; NXMNH-250C、E、S、F、H、R; NXMNP-250C、E、S、F、H、R; NXMNF-250C、E、S、F、H、R; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107413432

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMN-250C、E、S、F、H、R; NXMNH-250C、E、S、F、H、R;  
NXMNP-250C、E、S、F、H、R; NXMNF-250C、E、S、F、H、R;  
Ue: AC200V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V;  
Ui:800V; Uimp: 8kV;  
In: 100A、110A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、240A、250A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式;  
C 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);  
Ics=20kA/13kA,Icu=30kA/25kA;  
E 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=30kA/20kA/5kA,Icu=40kA/20kA/8kA;  
S 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=30kA/20kA/5kA,Icu=50kA/36kA/8kA;  
F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=50kA/36kA/10kA;  
H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=75kA/50kA/10kA;  
R 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/50kA/5kA,Icu=75kA/70K/10kA;  
适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类;脱扣级别:10、20;  
极数:1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 C、E、S 型),2P(仅 C、E、S 型),  
3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭),4P;  
具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外);  
配用的辅助触头:(CQC22107346397)  
1NO+1NC;2NO+2NC  
Ui:500V;Ith:5A;  
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;  
DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器: AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;  
电动操作机构: AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107413432

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器: AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

### 3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ - □ □  
(1) (2) (3) (4)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 壳架等级电流
- (4) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号:普通型 (代号 C),经济型 (代号 E),标准型 (代号 S),适用型 (代号 F) 较高型 (代号 H), 限流型 (代号 R);



中国质量认证中心