



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307714573

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江德菱科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区浦南二路36号

**产品名称和系列、型号、规格**

电子式塑壳断路器

NM3E-125C、NM3E-125H、NM3E-250C、NM3E-250H Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V;  
In: 125A (63A、65A、70A、75A、80A、85A、90A、95A、100A、125A 分级可调) (NM3E-125C、  
NM3E-125H); In: 250A (100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调)  
(NM3E-250C、NM3E-250H); 过电流脱扣器类型: 电子式; C型: Ics: 25kA; Icu: 36kA;  
H型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s 选择性类别: A类; 极数: 3P (带三个保护极, 适  
用于隔离); 辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15:  
AC400V/0.47A, DC-13: DC220V/0.15A。

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年10月29日 有效期至: 2029年07月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

