



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665869

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM5PDS-63F、NM5PDS-63H、NM5PDS-63Q、NM5PDS-63R；NM5PDS-100F、
NM5PDS-100H、NM5PDS-100Q、NM5PDS-100R；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665869

证书附页：第 1 页 共 2 页

NM5PDS-63F、NM5PDS-63H、NM5PDS-63Q、NM5PDS-63R；NM5PDS-100F、NM5PDS-100H、

NM5PDS-100Q、NM5PDS-100R；

Uimp: 8kV；Ui: 1000V；Ue: AC380V/400V/415V；

In: 32A, 40A, 50A, 60A, 63A(NM5PDS-63)；

32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A, 90A, 100A(NM5PDS-100)；

过电流脱扣器类型：电子式；

F 型：AC380V/AC400V/AC415V：Ics=36kA, Icu=36kA；

H 型：AC380V/AC400V/AC415V：Ics=36kA, Icu=50kA；

Q 型：AC380V/AC400V/AC415V：Ics=50kA, Icu=50kA；

R 型：AC380V/AC400V/AC415V：Ics=50kA, Icu=70kA；

脱扣级别：5、10A、10、20、30；

选择性类别：A 类；极数：3P；适用于隔离用；适用频率：50Hz/60Hz；

配用的辅助触头：(CQC22107346397)

1NO+1NC；2NO+2NC；Ui: 500V；Ith: 5A；

AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器：Uimp: 4kV；Ui: 500V；AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V；50Hz/60Hz

电动操作机构：Uimp: 4kV；Ui: 500V；AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；AC(50Hz/60Hz)/DC；

型号解释：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665869

证书附页: 第 2 页 共 2 页

N M 5 PD S - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1)——企业特征代号
- (2)——塑料外壳式断路器
- (3)——设计代号
- (4)——专供产品
- (5)——电子式
- (6)——壳架等级电流
- (7)——短路分断能力级别代号(见注 1)

注 1:

短路分断能力级别代号: 适用型(代号 F), 较高型(代号 H), 高分断型(代号 Q), 限流型(代号 R)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司