



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他




申请编号: V2024CQC002021-1175176
(任务编号)

产品名称: 继电器

型 号: NJDC-12 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC; 线圈:
6VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、220VDC
1.6W; 6VAC、12VAC、24VAC、48VAC、110VAC、220VAC、
230VAC、240VAC、380VAC 3VA; 电气寿命: 100000 周期;
机械寿命: 1000000 周期; 环境温度: -25°C~55°C; RT I

检测机构: 威凯检测技术有限公司



安全试验报告	
<p>申请编号: V2024CQC002021-1175176 (任务编号) 样品名称: 继电器 型号: NJDC-12 系列 (具体型号规格详见样品描述与说明) 商 标: / 样品数量: 7 个 样品来源: 送样 收样日期: 2024-03-28 完成日期: 2024-05-07</p>	<p>申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
试验依据标准: GB/T 21711.1-2023 基础机电继电器 第 1 部分: 总则与安全要求	
试验结论: 合格	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>本申请单元覆盖如下规格的继电器: NJDC-12 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC; 线圈: 6VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、220VDC 1.6W; 6VAC、12VAC、24VAC、48VAC、110VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 3VA; 电气寿命: 100000 周期; 机械寿命: 1000000 周期; 环境温度: -25℃~55℃; RT I。</p>	
<p>主检: 缪旭源 签名:  日期: 2024-05-07</p>	<p>威凯检测技术有限公司 2024 年 05 月 07 日</p>
<p>审核: 梁鹤鸣 签名:  日期: 2024-05-07</p>	
<p>签发: 林永明 签名:  日期: 2024-05-07</p>	
备注	<p>本报告为证书 CQC12002066863 的变更报告, 需与原报告 CQC2020-3175、CQC2011-1368 配合使用方有效。</p>