

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010303263454

发证日期: 2023 年 12 月 29 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 单相电压继电器
NJB1-Y; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑喆

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010303263454

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJB1-Y

Ui:690V; Uimp:4kV; Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V、AC230V、AC240V/0.75A,AC120V/1.5A ;

外壳防护等级:IP20 ;

型号解释:




表 1

| 电压规格 | 额定输入电压范围 | |
|------|----------|------------------|
| | 接线端 | 范围 |
| 1 | V1-COM | 6mV~60mV AC/DC |
| | V2-COM | 10mV~100mV AC/DC |
| | V3-COM | 30mV~300mV AC/DC |
| 2 | V1-COM | 1V~10V AC/DC |
| | V2-COM | 3V~30V AC/DC |
| | V3-COM | 15V~150V AC/DC |
| 3 | V1-COM | 20V~200V AC/DC |
| | V2-COM | 30V~300V AC/DC |
| | V3-COM | 60V~600V AC/DC |



中国质量认证中心