



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626764

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

NXMN-400C、E、S、F、H；NXMNP-400C、E、S、F、H；NXMNF-400C、E、S、F、H；NXMNH-400C、E、S、F、H；NXMN-630C、E、S、F、H；NXMNP-630C、E、S、F、H；NXMNF-630C、E、S、F、H；NXMNH-630C、E、S、F、H；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 08 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626764

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-400C、E、S、F、H;

NXMNP-400C、E、S、F、H;

NXMNF-400C、E、S、F、H;

NXMNH-400C、E、S、F、H;

NXMN-630C、E、S、F、H;

NXMNP-630C、E、S、F、H;

NXMNF-630C、E、S、F、H;

NXMNH-630C、E、S、F、H;

Uimp:12kV;Ui:1000V;

Ue:AC200V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;

过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;

In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(NXMN□-400);

In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,

630A(NXMN□-630);

额定短路分断能力:

C 型:(AC380V/AC400V/AC415V);Ics=15kA,Icu=25kA;

E

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V)

;

Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=50kA/36kA/7.5kA

S

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V)

;

Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=75kA/50kA/10kA

F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)

(AC660V/AC690V);

Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=75kA/50kA/10kA

H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)

(AC660V/AC690V)

Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=100kA/70kA/15kA

适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类;脱扣级别:10、20、30;

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626764

证书附页：第 2 页 共 3 页

极数：3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P; 具有隔离功能 (3P+N 除外);

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC;  $U_i$ :500V;  $I_{th}$ :5A

AC-15,  $U_e/I_e$ :AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,  $U_e/I_e$ :DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626764

证书附页: 第 3 页 共 3 页

## 3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NXMN    □ - □ □  
(1)    (2)    (3)    (4)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 壳架等级电流
- (4) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号:普通型 (代号 C),经济型 (代号 E),标准型 (代号 S),适用型 (代号 F)  
较高型 (代号 H);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司