



产品认证证书

证书编号: CQC21012295402

发证日期: 2023年05月17日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流保护断路器
NM3LFC-800、NM3LC-800、NM3LFC-W630、NM3LC-W630; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年04月28日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012295402

第1页 / 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3LFC-800、NM3LC-800、NM3LFC-W630、NM3LC-W630;

U_e : AC380/400/415V; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV;

I_n : NM3LFC-800、NM3LC-800: 630A、700A、800A (I_r : $0.4I_n \sim 1.0I_n$ 连续可调); NM3LFC-W630、NM3LC-W630: 630A (I_r : $0.4I_n \sim 1.0I_n$ 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

NM3LFC-800、NM3LC-800: C型: $I_{cs}=I_{cu}$: 36kA; S型: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA; Q型: $I_{cs}=I_{cu}$: 70kA;

NM3LFC-W630、NM3LC-W630: C型: $I_{cs}=I_{cu}$: 36kA; S型: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA; Q型: $I_{cs}=I_{cu}$: 70kA;

I_{cw} : 10kA/1s;

$I_{\Delta n}$: 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA
分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC型;

$I_{\Delta m}$: 20kA; 选择性类别: B类;

自动重合闸时间: 20s~60s; TD型;

极数: 3P+N (3个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离)



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012295402

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N M 3 L □ - 800 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 剩余电流保护断路器
- (5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
- (6) 壳架等级 (A)
- (7) 短路分断能力级别代号: C、S、Q

N M 3 L □ - W630 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 剩余电流保护断路器
- (5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
- (6) 额定电流 (A)
- (7) 短路分断能力级别代号: C、S、Q



中国质量认证中心