



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667901

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB1L-63、NB1L-63 JC; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 50A、63A; IΔn: 30mA、100mA、300mA; 额定剩余动作类型: A型、AC型, 电磁式; IΔm: 500A (In=50A), 630A (In=63A); 瞬时脱扣类型: B型 (仅SI型和S型)、C型、D型 (仅一般型); Ics: 6000A; Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极不可开闭)、2P、3P、3P+N (带三个保护极, N极不可开闭)、4P, 1P+N、3P+N 产品不适用于隔离; 2P、3P、4P 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 03 月 05 日 有效期至: 2029 年 07 月 30 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

