

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010307506611

发证日期: 2021 年 11 月 18 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

| | |
|-------------------|--|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 直流断路器 NB1-63DC;Ui:1000V;Uimp:4kV;Ue:DC125/250V(1P 外形),DC250/500V(2P 外形),DC500/1000V(4P 外形); In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;过电流脱扣器类型:热磁式;DC250V(1P 外形)/500V(2P 外形)/1000V(4P 外形):Ics=Icu:6kA;DC125V(1P 外形)/250V(2P 外形)/500V(4P 外形):Ics:7.5kA, Icu:10 kA;选择性类别:A 类;接线方式:一极串(1P 外形),二极串(2P 外形),四极串(4P 外形).适用于隔离 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心