

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005874

发证日期: 2021 年 11 月 29 日

有效期至: 2031 年 11 月 29 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器  
DZ20L-400 ; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005874

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-400; Ue: AC380V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 200A、250A、315A、350A、400A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 10kA; Icu: 20kA; 剩  
余电流脱扣器类型: 电子式; I $\Delta$ n: 单档(非延时型): 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、  
200mA、300mA、500mA; 单档(延时型): 50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、  
500mA; 三档可调(非延时型): (50mA/100mA/200mA)、(100mA/200mA/300mA)、  
(200mA/300mA/500mA); AC 型; I $\Delta$ m: 5kA; 脱扣级别: 20; 极数: 3P+N(三个保护极,  
N 极不可开闭)、4P(三个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 2NO2NC;  
Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A



中国质量认证中心