



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-834807

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NB1L-40、NB1L-40H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NB1L-40、NB1L-40H 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-07-22 完成日期: 2021-08-04	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号															
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.21-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB1L-40、NB1L-40H Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型(NB1L-40); C 型(NB1L-40H); I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A/AC 型(NB1L-40); I Δ n: 0.03A/AC 型(NB1L-40H); I Δ n: 0.03A, 0.3A/A 型(NB1L-40 仅适用于 2P) I Δ m: 500A; Ics=Icn: 6kA(NB1L-40); Ics: 7.5kA; Icn: 10kA(NB1L-40H); 1P+N(N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N 极不可开闭), 4P 适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)																
主检: 刘丽丽 日期: 2021.08.05																
审核: 倪吉福 日期: 2021.08.05																
签发: 朱明俊 日期: 2021.08.05																
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> <tr> <td>见附件</td> <td>见附件</td> <td>见附件</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010307005965</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901- A2015CCC0307-1971901</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附件	见附件	见附件	原证书编号	CQC2002010307005965		原测试报告编号	00901- A2015CCC0307-1971901		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
见附件	见附件	见附件														
原证书编号	CQC2002010307005965															
原测试报告编号	00901- A2015CCC0307-1971901															
原检测单位	上海电器设备检测所															

