

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012269515

发证日期: 2024 年 04 月 25 日

有效期至: 2031 年 09 月 27 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NB8LE-63M ; Uimp: 4kV ; Ui: 500V ; Ue: AC230V ; In: 一般型: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A ; S 型: 25A,32A,40A,50A,63A ; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型 ; I ^Δ n: 一般型: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A ; S 型: 0.05A、0.075A、 0.1A、0.3A ; 额定剩余动作类型: A 型, AC 型/电子式 ; I ^Δ m: 630A ; Ics: 7500A ; Icn: 10000A ; 极数: 2P, 1P+N(1 个保护极, N 极可开闭) ; 适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>