



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0409



162309010553

No: 2018-1735A-1

# 检 验 报 告

产品名称 单相干式电抗器

受检单位 浙江正泰电源电器有限公司

检验类别 型式试验

委托单位 浙江正泰电源电器有限公司

中国赛宝(四川)实验室




# 中国赛宝（四川）实验室

## 检验报告

No: 2018-1735A-1

共 5 页第 1 页

产品名称	单相干式电抗器	型号规格	NDDK1-60
商 标	CHINT	检验类别	型式试验
生产单位	浙江正泰电源电器有限公司	生产单位地址	浙江省乐清市柳市镇东风工业区
受检单位	浙江正泰电源电器有限公司	受检单位地点	/
送样者	浙江正泰电源电器有限公司	抽样日期	/
样品数量	1 台	到样日期	2018 年 07 月 02 日
抽样基数	/	生产日期 或原编号	2018 年 06 月
样品等级	合格品		
样品状态	正常	检验日期	2018 年 07 月 04 日- 2018 年 07 月 19 日
检验依据	GB/T 19212.1-2016、Q/ZT 850-2018		
检验项目	1、一般检查                      2、接线端子机械强度试验      3、绕组直流电阻检测 4、绝缘电阻检测                5、介电性能试验                      6、电感量检测 7、温升试验                      8、噪声试验                              9、湿热性能试验 10、防锈		
检验结果	以上检验项目均符合标准要求。		
结 论	根据以上标准检验，该样品所检项目合格。  <div style="text-align: right;">               (检验单位公章)              签发日期: 2018 年 07 月 20 日           </div>		
备 注	/		

批准: 张良栋

审核: 胡耀辉

主检: 景兴仙