



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4672934

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC5□-4011, NC5□-4011N, NC5□-5011,  
NC5□-5011N, NC5□-6511, NC5□-6511N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型    号：NC5□-4011, NC5□-4011N,NC5□-5011, NC5□-5011N,NC5□-6511, NC5□-6511N 商    标：正泰/CHINT 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-01-16 完成日期：2025-02-12	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页。

主检：王宇 日期：2025.02.20	(检测机构名称、盖章) 2025 年 02 月 20 日
审核：冯林 日期：2025.02.20	
签发：庄晓丽 日期：2025.02.20	

备注：																						
	<table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td rowspan="2">控制线圈匝数和线 径变更</td><td>控制线圈:42V 50Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475</td><td>控制线圈:42V 50Hz <b>匝数: 586±6</b> <b>线径: φ0.47</b></td></tr><tr><td>控制线圈: 42V 50/60Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475</td><td>控制线圈: 42V 50/60Hz <b>匝数: 586±6</b> <b>线径: φ0.47</b></td></tr><tr><td>安全件一览表触头 制造商变更</td><td>浙江福达合金材料科技有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 中希集团有限公司</td><td>浙江福达合金材料科技有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 <b>贵研中希(上海)新材料科技有限公司</b></td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304640435</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-903348</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	控制线圈匝数和线 径变更	控制线圈:42V 50Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475	控制线圈:42V 50Hz <b>匝数: 586±6</b> <b>线径: φ0.47</b>	控制线圈: 42V 50/60Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475	控制线圈: 42V 50/60Hz <b>匝数: 586±6</b> <b>线径: φ0.47</b>	安全件一览表触头 制造商变更	浙江福达合金材料科技有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 中希集团有限公司	浙江福达合金材料科技有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 <b>贵研中希(上海)新材料科技有限公司</b>	原证书编号	2024010304640435		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-903348		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																				
控制线圈匝数和线 径变更	控制线圈:42V 50Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475	控制线圈:42V 50Hz <b>匝数: 586±6</b> <b>线径: φ0.47</b>																				
	控制线圈: 42V 50/60Hz 匝数: 600±6 线径: φ0.475	控制线圈: 42V 50/60Hz <b>匝数: 586±6</b> <b>线径: φ0.47</b>																				
安全件一览表触头 制造商变更	浙江福达合金材料科技有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 中希集团有限公司	浙江福达合金材料科技有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限 公司 <b>贵研中希(上海)新材料科技有限公司</b>																				
原证书编号	2024010304640435																					
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-903348																					
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																					

## 检验项目汇总表

[illegible]