

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000357

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 刀开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000357


产品系列、型号、规格:

HD11-400、HD12-400、HD13-400、HD14-400、HS11-400、HS12-400、HS13-400;
U_e: AC380V/415V; I_e: 400A; U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV; I_{th}: 400A; I_{cw}: 15kA/1s; I_{cm} (峰值): 15kA; 使用类别
: AC-21B(HD12-400、HD13-400、HD14-400、HS12-400、HS13-400)、AC-20B(HD11-400、HS11-400); 极数: 2P、3P、
4P; 配用的辅助触头: YBLX-19: 1NO1NC; I_{th}: 5A; AC-15: U_e/I_e: AC220V/0.79A; DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.1A

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000357

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 类别代号: "HD" 表示带过流保护; "H" 表示无过流保护
- (2) 设计代号: "11": 中央手柄式; "12": 侧置手柄式; "13": 中央手柄式; "14": 侧置手柄式
- (3) 额定工作电压(U_N)
- (4) 结构(2, 3, 4)
- (5) "0" 表示不带过流保护; "1" 表示带过流保护; 对于中央手柄式: "8" 表示带过流保护; "9" 表示不带过流保护
- (6) E 表示符合标准(仅指 HD13 型, 3P, 4P)
- (7) 特殊设计代号: "11": 有 "BX" 表示带过流保护; 无 "BX" 表示不带过流保护
- (8) 特殊设计代号: "11": B 表示带过流保护; 带过流保护; 无字母表示不带过流保护
- (9) 对于 "HD11" 表示带过流保护; 带过流保护(仅指侧置手柄式); 无字母表示不带过流保护; 带过流保护: 无

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。