



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2021CQC107502-851997
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NB7

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: NB7</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 76 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-09-26</p> <p>完成日期: 2021-10-15</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NB7</p> <p>Ui:500V; Uimp:4kV;</p> <p>Ue: AC230V/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P);</p> <p>In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;</p> <p>瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型;</p> <p>Ics=Icn=6000A(B,C 型 1~40A),4500A(B,C 型 50~63A 及 D 型 1~63A);</p> <p>极数: 1P、2P、3P、4P;</p>	
<p>主检: 方 刚 签字:  日期: 2021-12-28</p>	 <p>(检测机构名称, 盖章)</p> <p>2021年12月28日</p>
<p>审核: 丁 娟 签字:  日期: 2021-12-28</p>	
<p>签发: 韩美丽 签字:  日期: 2021-12-28</p>	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况: 见附件;</p> <p>2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-14C0167-S;</p> <p>3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原 CQC 证书编号: CQC2009010307378582;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	