



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668778

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器
CB-60；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668778

证书附页：第 1 页 共 1 页

CB-60； U_i ：500V； U_{imp} ：4kV； U_e ：AC230V/400V(1P)，AC400V(2P)，DC60V/80V(1P)，DC110V(1P)，DC80V/125V(2P)，DC220V(2P)； I_n ：1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、15A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A、63A；瞬时脱扣类型：B 型、C 型； I_{cs} ：7500A(DC60V/80V(1P)、DC80V/125V(2P)，1A~63A)； I_{cs} ：6000A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V，1A~40A)； I_{cs} ：4500A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V，50A~63A)； I_{cn} ：10000A(DC60V/80V(1P)、DC80V/125V(2P)，1A~63A)； I_{cn} ：6000A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V，1A~40A)； I_{cn} ：4500A(AC230V/400V、DC110V 及 AC400V、DC220V，50A~63A)；极数：1P、2P（所有极均为保护极）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司