

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307002388

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.21-2008
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002388

产品系列、型号、规格:

NB5L-40J, NB5PL-40J, NB5HL-40J, NB5JL-40J, NB5GL-40J, NB5NEL-40J;
 U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC 400V/415V; I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: B型, C型; $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA; $I\Delta n$: 30mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: A型, AC型; 电磁式; $I\Delta m$: 3000A; 适用频率: 50Hz; 极数: 3P+N (带3个保护极, N极可开闭, 适用于隔离)。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。