



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639543

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NXC-06M~12M、NXC-06M/N~12M/N、NXC-06M/Z~12M/Z、NXC-06M/Z/N~12M/Z/N;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月06日 有效期至：2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639543

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-06M~12M、NXC-06M/N~12M/N、NXC-06M/Z~12M/Z、NXC-06M/Z/N~12M/Z/N;

Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ith: 20A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-06M, NXC-06M/N, NXC-06M/Z, NXC-06M/Z/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

NXC-09M, NXC-09M/N, NXC-09M/Z, NXC-09M/Z/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/4.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/4.9A;

NXC-12M, NXC-12M/N, NXC-12M/Z, NXC-12M/Z/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/4.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/4.9A;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;

极数: 3P、4P;

防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);

Us: AC (50Hz): 24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、277V、380V、400V、415V、440V;

AC (50/60Hz): 24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、277V、380V、400V、415V、440V;

DC: 24V、48V、110V、220V;

配用的辅助触头: (本体) 1NO, 1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639543

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

N X C - □ M □ □ / □ □ / □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业特征代号

(2)设计序号

(3)交流接触器

(4)基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示

(5)M 表示小型，其它壳架不写

(6)M 型常开辅助触头数量，其它壳架省略不写

(7)M 型常闭辅助触头数量，其它壳架省略不写

(8)常开主触头数量，数量为 3 时，省略不写

(9)常闭主触头数量，数量为 0 时，省略不写

(10)Z：线圈直流型；B：标准型（省略不写）

(11)N：可逆性接触器；非可逆时省略不写；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司