

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001594

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001594



产品系列、型号、规格:

NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4、NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE; 详情见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:


cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001594

产品系列、型号、规格(附件):

型号:
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4,
NXA40HU,
NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui):
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4: 1
000V;
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE: 1250V
额定工作电压(Ue):
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4: A
C380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE: AC800V, AC1000V/
AC1150V
额定电流(In): 3200A, 3600A, 4000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4: I_c
s=100kA(AC380V/400V/415V), 75kA(AC440V/AC525V/AC690V);
I_{cu}=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 75kA(AC440V/AC525V/AC690V);
I_{cw}=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),
75kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE:
I_{cu}=50kA, I_{cs}=50kA, I_{cw}=50kA/1s(AC800V)
I_{cu}=50kA, I_{cs}=50kA, I_{cw}=50kA/1s(AC1000V/AC1150V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
辅助触头(本体): 4NO4NC, 6NO6NC;
Ui: 415V;
Ith: 6A;
Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;
DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

型号解释:



联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:


cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001594

产品系列、型号、规格(附件):

NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4, NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE; Uimp:12kV;
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4; Ui:1000V;
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE; Ui:1250V ;
Type of Over-current Release: Electronic;
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4:
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=100 kA, Ics=100 kA, Icw=85 kA /1s;
Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=75kA, Ics=75kA, Icw=75kA/1s;
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE:
Ue: AC800V, Icu=50 kA, Ics=50 kA, Icw=50 kA /1s;
Ue: AC1000V/AC1150V, Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s;
In: 3200A, 3600A, 4000A;
Utilization Category: B; Poles 3P, 4P; Suitability for insulation;
Rated Frequency:50Hz/60Hz;
Auxiliary contact:4NO4NC, 6NO6NC; Ui:415V; Ith:6A;
Ue/Ie:AC-15:AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;
DC-13:DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。