



# 产品认证证书

证书编号: CQC18002209585

发证日期: 2024 年 06 月 11 日  
有效期至: 2028 年 08 月 31 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 小型电磁继电器  
见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 21711.1-2023

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 12 月 17 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书


证书编号: CQC18002209585

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

JZX-22F 系列 触点负载: 3A 250VAC/30VDC(4Z); 5A 250VAC/30VDC(2Z); 线圈电压: 6VAC, 12VAC, 24VAC, 36VAC, 48VAC, 100/110VAC, 110/120VAC, 200/220VAC, 220/240VAC, 220VAC, 380VAC, 1.8VA; 5VDC, 6VDC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 100/110VDC, 220VDC 0.9W; 电气寿命: 20000 周期; 机械寿命: 50000 周期; 环境温度: -25°C~70°C; RTI



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE