

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107377633

发证日期: 2023 年 02 月 27 日

有效期至: 2033 年 02 月 26 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NBDPLE-125 Uimp : 4kV ; Ui : 500V ; Ue:AC 220V/230V/240V(1P+N、2P),AC 380V/400V/415V(3P、3P+N、4P) ; In : 63A、80A、100A、125A ( 1P+N、2P ) ; 63A、80A、100A ( 3P、3P+N、4P ) ; 过电流脱扣器型式: 热磁式; 漏电脱扣器类型: 电子式; Ics=7.5kA ; Icu=10kA ; 非延时型; I <sub>Δn</sub> : NBDPLE-125 ( AC 型 ) : 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A ; NBDPLE-125 ( A 型 ) : 0.03A、0.1A、0.3A ; I <sub>Δm</sub> : 2.5kA ; 选择性类别: A 类; 频率: 50/60Hz; 极数: 1P+N ( 1 个保护极, N 极常通 )、2P、3P、3P+N ( 3 个保护极, N 极常通 )、4P ; 1P+N、3P+N 不适用于隔离, 2P、3P、4P 适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心