

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307000864

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠  
电话：05776-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2024-04-18  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980307000864



产品系列、型号、规格:

NM3FC-400、NM3FC-630、NM3RC-400、NM3RC-630 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;  
NM3FC-400、NM3RC-400: In: 250A、280A、300A、315A、350A、400A (0.4In ~ 1.0In 连续可调); NM3FC-630、  
NM3RC-630: In: 250A、280A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、550A、600A、630A (0.4In ~ 1.0In 连续可调)  
); 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50Hz; 选择性类别: B类; 额定短路分断能力 C型  
: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=36kA S型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=50kA Q型  
: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=70kA 额定短时耐受电流 Icw=5kA/1s (NM3FC-400、NM3RC-  
400); Icw=8kA/1s (NM3FC-630、NM3RC-630) 极数: NM3FC-400、NM3FC-630: 3P+N (3个保护极, N极不可开闭  
, 产品不适用于隔离); NM3RC-400、NM3RC-630: 3P (产品适用于隔离);

联系人: 陈文忠  
电话: 05776-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-04-18  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000864

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3 型号的释义:

N M 3 □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 企业特征代号  
(2) 塑料外壳式断路器  
(3) 设计代号  
(4) 功能代号: FC, RC  
(5) 630: 壳架等级电流(400: 结构级电流)  
(6) 短路分断能力级别代号: C, S, Q

联系人: 陈文忠  
电话: 05776-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-04-18  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。