



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668841

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NBHLE-40Y; Ue: 230V/240V; Uimp: 4kV; Ui: 690V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; IΔn: 30mA; 额定剩余动作类型: AC型、A型, 电子式; IΔn 动作时间:  $t \leq 0.1s$ ; IΔm: 3000A; 瞬时脱扣类型: B型, C型; Ics: 6000A; Icn: 6000A; 额定频率: 50/60Hz; 极数: 1P+N (N极可开闭);

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

