



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630550

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护用断路器（交流电动机起动器）

NS2-80B; Ue: AC400/415V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 16-25A, 25-40A, 40-63A, 56-80A; Ics: 7.5kA; Icu: 15kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 产品适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020; GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月17日 有效期至: 2029年05月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

