

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107410400

发证日期: 2023 年 11 月 06 日

有效期至: 2033 年 11 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CB-63J, CB-63JZ ; 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107410400

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CB-63J, CB-63JZ

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230V, DC80V;

In: 16A, 32A, 63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: CB-63J:6kA(16A,32A),4.5kA(63A); CB-63JZ:10kA;

Icu: CB-63J :6kA(16A,32A),4.5kA(63A); CB-63JZ:10kA;

选择性类别: A;

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P 外形, 见直流接线方式图;

不适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

直流接线方式图:



中国质量认证中心