

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000290



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	组合开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.3-2017
生产企业名称:	浙江正泰机床电气制造有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000290




产品系列、型号、规格:

HZ5-20; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 20A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 20A(AC-22A), 0.27A(DC-21A), 9A(AC-4); Icw: 400A/1s; Icm(峰值): 560A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000290

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HZ 5 - 20 / 4 □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 组合开关
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A)
- (4) 额定控制功率 (kW)
- (5) 接线图编号 (见表 1)

表 1 接线图编号

定位接线编号 触点编号	L01		L02		L03		M04			M05			M06			M07			M08			M08E		
	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	2	1	0	2	0	Y	△	0	1	2	1	0	2
— — — 1—2		X		X		X	X					X			X		X	X		X		X		
— — — 3—4		X		X		X	X			X			X					X		X				X
— — — 5—6				X		X			X			X			X			X			X	X		
— — — 7—8						X			X	X			X				X	X		X				X
— — — 9—10												X			X		X	X		X		X		
— — — 11—12										X			X				X			X				X
— — — 13—14																		X			X	X		
— — — 15—16																	X				X			

“X”表示接通

"X" 表示接通

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。