



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2022CQC107502-989397  
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-JW2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关  型 号: YBLX-JW2  商 标: /  样品数量: 4 台  样品来源: 工厂送样  收样日期: 2022-09-14  完成日期: 2022-10-27	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业 园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-JW2 Ui:220V,Uimp:1.5kV; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A; Ith:3A; 防护等级:IP52.	
主检: 戴维强 签字:  日期: 2022-11-03	
审核: 陆维导 签字:  日期: 2022-11-03	
签发: 韩美丽 签字:  日期: 2022-11-03	
备注:  1.变更情况: 见附页 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B2266-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: CQC2003010305077996; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

## 检验项目汇总表

[illegible]