

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010302066698

发证日期: 2021 年 08 月 27 日

有效期至: 2030 年 12 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 刀开关
HD11-2000/□□□、HS11-2000/□□□、HD12-2000/□□□、HS12-2000/□□□、
HD13-2000/□□□、HS13-2000/□□□、HD14-2000/□□□ Ue : AC380V/415V ; Ie : 2000A ;
Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 2000A ; Icw : 24kA 1s ; 使用类别 : AC-20B ; 极数 : 2P、
3P、4P ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010302066698

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

□ □ - 2000 / □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 类组代号: “HD” 表示单投刀开关; “HS” 表示双投刀开关

(2) 设计代号: “11”: 中央手柄式; “12”: 侧方正面杠杆操作机构式; “13”: 中央杠杆操作机构式; “14”: 侧面手柄式

(3) 额定工作电流(A)

(4) 极数: 2、3、4

(5) “0” 表示不带灭弧罩; 对于中央手柄式: “8” 表示板前接线式; “9” 表示板后接线式; 无则表示仅一种接线方式, 即板前接线

(6) 对于设计代号“13”: 有“BX”表示旋转式操作型; 无“BX”表示杠杆式操作型; 其它设计代号: 无



中国质量认证中心