



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他





申请编号: V2024CQC107502-1169871
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: NB8LE-63M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NB8LE-63M 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-03-15 完成日期: 2024-03-31	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路 1 号	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1。		
主检:  日期: 2024.04.16		
审核:  日期: 2024.04.16		
签发:  日期: 2024.04.16		
备注:		
变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页 2	见附页 2
原证书编号	CQC20012269515	
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-956152	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NB8LE-63M;

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230V;

In: 一般型: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

S 型: 25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型: C 型, D 型;

$I\Delta n$: 一般型: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A;

S 型: 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A;

额定剩余动作类型: A 型, AC 型/电子式;

$I\Delta m$: 630A;

Ics: 7500A;

Icn: 10000A;

极数: 2P, 1P+N(1 个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离

