



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0302-3084970
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH42-16、25、32、40、63、80、100、125

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




样品名称: 隔离开关 型 号: NH42-125/4 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-02 完成日期: 2019-01-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH42-16、25、32、40、63、80、100、125;

Uimp:8kV; Ui:800V; Ith:125A; Ue:AC415V/AC690V; Ie:16A/16A、25A/25A、32A/32A、40A/40A、63A/63A、80A/80A、100A/80A、125A/80A;
 Icw:2.5kA/1s, Icm(峰值):3.55kA;使用类别:AC-23B; 3P, 4P

主检:  日期: 2019-01-14

审核:  日期: 2019-01-15

签发:  日期: 2019-01-16

福建省产品质量检验研究院
 2019 年 1 月 16 日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	3C 证书延期	有效期至 2019-02-11	延期
3	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ280(A2011CCC0302-1174830);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2013010302667011;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

