

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307001841

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001841

产品系列、型号、规格:

NM 5-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5B-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5P-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5T-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5F-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5H-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5J-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5G-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5NE-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5DC-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5S-125 H,Q,R; NM 5BS-125 H,Q,R; NM 5PS-125 H,Q,R; NM 5TS-125 H,Q,R; NM 5FS-125 H,Q,R; NM 5HS-125 H,Q,R; NM 5JS-125 H,Q,R; NM 5GS-125 H,Q,R; NM 5NES-125 H,Q,R; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001841

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5B-125 C,E,S,F,H,Q,R;
NM5P-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5T-125 C,E,S,F,H,Q,R;
NM5F-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5H-125 C,E,S,F,H,Q,R;
NM5J-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5G-125 C,E,S,F,H,Q,R;
NM5NE-125 C,E,S,F,H,Q,R; NM5DC-125 C,E,S,F,H,Q,R;
NM5S-125 H,Q,R; NM5BS-125 H,Q,R; NM5PS-125 H,Q,R;
NM5TS-125 H,Q,R; NM5FS-125 H,Q,R; NM5HS-125 H,Q,R;
NM5JS-125 H,Q,R; NM5GS-125 H,Q,R; NM5NES-125 H,Q,R;
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;
热磁式、电磁式:
In:
16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A;
A;
电子式: In: 32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;
额定短路分断能力:
C型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA
E型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=20kA, Icu=20kA
S型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=20kA/4kA, Icu=36kA/8kA

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001841

产品系列、型号、规格(附件):

F型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=36kA/4kA, Icu=36kA/8kA

H型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=36kA/5kA, Icu=50kA/10kA

Q型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=50kA/5kA, Icu=50kA/10kA

R型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)

Ics=50kA/5kA, Icu=70kA/10kA;

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A类;

脱扣级别: 热磁式: 10A, 10, 20; 电子式: 5, 10A, 10, 20, 30;

极数: 3P, 3P+N (3个保护极, N极不可开闭), 4P;

具有隔离功能, 其中 3P+N (3个保护极, N极不可开闭) 不适用于隔离;

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC (3P, 3P+N (3个保护极, N极不可开闭), 4P); 2NO+2NC (4P)

Ui: 500V, Ith: 5A;

AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2022980307001841



产品系列、型号、规格(附件):

预付费分励脱扣器 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V.

型号的解释(Explanation of model type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N, M: 1 □, 2 □, 3 □, 4 □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) — 企业特征代号

(2) — 塑料外壳式断路器

(3) — 设计代号

(4) — 行业特征代号(常规无此代号 B, P, T, H, F, J, G, NE, DC)

(5) — S 电子式(热磁式及电磁式无此代号)

(6) — 壳架等级电流

(7) — 短路分断能力级别代号(见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型(代号 C), 经济型(代号 E), 标准型(代号 S), 通用型(代号 F),

较高型(代号 H), 高分断型(代号 Q), 限流型(代号 Q)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。