



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626778

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-W125C、E、S、F、H、R；NXMNH-W125C、E、S、F、H、R；NXMNP-W125C、E、S、F、H、R；NXMNF-W125C、E、S、F、H、R；NXMN-160C、E、S、F、H、R；NXMNH-160C、E、S、F、H、R；NXMNP-160C、E、S、F、H、R；NXMNF-160C、E、S、F、H、R；NXMNS-125C、E、S、F、H、R；NXMNSH-125C、E、S、F、H、R；NXMNSP-125C、E、S、F、H、R；NXMNSF-125C、E、S、F、H、R；NXMNS-W125C、E、S、F、H、R；NXMNSH-W125C、E、S、F、H、R；NXMNSP-W125C、E、S、F、H、R；NXMNSF-W125C、E、S、F、H、R；NXMNS-160C、E、S、F、H、R；NXMNSH-160C、E、S、F、H、R；NXMNSP-160C、E、S、F、H、R；NXMNSF-160C、E、S、F、H、R；

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 04 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品型号: NXMN-W125C、E、S、F、H、R; NXMNH-W125C、E、S、F、H、R; NXMNP-W125C、E、S、F、H、R;
NXMNF-W125C、E、S、F、H、R; NXMN-160C、E、S、F、H、R; NXMNH-160C、E、S、F、H、R; NXMNP-160C、E、S、F、H、R; NXMNF-160C、E、S、F、H、R; NXMNS-125C、E、S、F、H、R; NXMNSH-125C、E、S、F、H、R; NXMNSP-125C、E、S、F、H、R; NXMNSF-125C、E、S、F、H、R; NXMNS-W125C、E、S、F、H、R; NXMNSH-W125C、E、S、F、H、R; NXMNSP-W125C、E、S、F、H、R; NXMNSF-W125C、E、S、F、H、R; NXMNS-160C、E、S、F、H、R; NXMNSH-160C、E、S、F、H、R; NXMNSP-160C、E、S、F、H、R; NXMNSF-160C、E、S、F、H、R;

Uimp:8kV; Ui:1000V;

Ue:AC200V, AC220V/AC230V/AC240V,

AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

热磁式、电磁式:

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A(NXMN□-W125);

In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A(NXMN□-160);

电子式: In:32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A, 90A, 100A, 110A, 125A(NXMNS□-W125、NXMNS□-125);

In:32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 85A, 90A, 100A, 110A,

125A,140A,150A,160A(NXMNS□-160);

额定短路分断能力:

C 型:(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=13kA, Icu=25kA

E 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)/

(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V);

Ics=30kA/20kA/4kA,Icu=40kA/20kA/8kA;

S 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)/

(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 2 页 共 2 页

$I_{cs}=30kA/20kA/4kA, I_{cu}=50kA/36kA/8kA$

F 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)/

(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V);

$I_{cs}=50kA/36kA/5kA, I_{cu}=50kA/36kA/10kA$

H 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)/

(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=50kA/36kA/5kA, I_{cu}=75kA/50kA/10kA$

R 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)/

(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V)

$I_{cs}=50kA/50kA/5kA, I_{cu}=75kA/70kA/10kA$

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;

脱扣级别: 热磁式: 10A、10、20; 电子式: 5、10A、10、20、30;

极数: 1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 C、E、S 型), 2P(仅 C、E、S 型), 3P, 3P+N
(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P; 具有隔离功能 (1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头:

(CCC 证书编号为: 2024010305626517)

1NO+1NC; 2NO+2NC; $U_i: 500V$; $I_{th}: 5A$;

AC-15, $U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A$;

DC-13, $U_e/I_e: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A$;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V, DC110V,
DC220V/DC250V;

电动操作机构

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V, DC110V, D
C220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V, DC110V, D
C220V/DC250V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司