



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630551

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM, NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N,  
NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N,  
NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N,  
NXCF-38XM/N; 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月25日 有效期至: 2029年05月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月17日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630551

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM,  
NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N, NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N,  
NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N, NXC-38, NXCF-38,  
NXC-38/N, NXCF-38/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N,  
NXCF-38XM/N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith: NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM,  
NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N:40A;

NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-32XM, NXCF-32XM,  
NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N, NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N,  
NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N:50A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM,  
NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/40A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;

NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-32XM, NXCF-32XM,  
NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/50A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N, NXC-38XM, NXCF-38XM,  
NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/50A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/38A, AC380V/400V/38A, AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/38A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC208V,AC220V,  
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,  
AC480V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630551

证书附页: 第 2 页 共 2 页

极数: 3P;

外壳防护等级:

NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N:

IP20(仅适用于正前侧);

NXC-25XM, NXCF-25XM, NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N, NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N: IP50 (接线端子除外)

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

N X C □ - □ □ / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 交流接触器

(4) 专供代号: 常规产品默认无; “F”表示盘厂

(5) 基本规格代号, 用380V/400V 时AC-3 额定工作电流值表示

(6) 派生代号: 常规产品默认无; “XM”表示高防护型号

(7) N 表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司