

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000483



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000483



产品系列、型号、规格:

NH45-16、NH45-20、NH45-25、NH45-32、NH45-40、NH45-63、NH45-80、NH45-100、NH45-125;
Ue: AC415V/690V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、
125A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 125A; Icw: 5kA/1s; Icm (峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、
4P.型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000483



产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

N H 45 - □ / □ □
(1)(2)(3) (4)(5)(6)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 16、20、25、32、40、63、80、100、125
- (5) 极数: 3表示3极; 4表示4极
- (6) W: 表示柜外操作; 无代号, 表示柜内操作

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。